PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOSZCZOWIE

Ul. Sobieskiego 38, 29-100 Włoszczowa
Tel: (41) 3942-741
E-mail: sekretariat.psse.wloszczowa@sanepid.gov.pl
srodowisko.psse.wloszczowa@sanepid.gov.pl

NHS.9020.3.6.3.2024

Włoszczowa, dnia 12.02.2024r.

URZĄD GMINY SECEMIN
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dn. 14. 02. 2024
L. dz. PP. 1238. 2024
Ilość zał. ..... Podpis .....

Wójt Gminy Radków
29 – 135 Radków 99

Wójt Gminy Secemin
ul. Struga 2
29 – 145 Secemin

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294) na podstawie sprawozdania z badań wody Nr 52/PBHŚ/S/2024 z dnia 08.02.2024r. w zakresie parametrów zawartych w zał. 2 cz. A oraz stężenia enterokoków i azotanów w wodzie określonych w zał. 2 cz. B pobranej **z wodociągu Radków - Świerków 29-135 Radków,** Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi** do czasu wydania kolejnej oceny.

W badanej próbce wody stężenie azotanów wynosiło 47 mg/l NO_3. Spożywanie wody, w której stężenie azotanów osiąga wartość parametryczną > 40 mg/l NO_3, może stanowić zagrożenie dla zdrowia niemowląt sztucznie karmionych.

Zgodnie z zaleceniami WHO oraz mając na uwadze zdrowie odbiorców wody, szczególnie grupy wyżej wymienionej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie zaleca w wodociągu Radków - Świerków utrzymywanie stężenia azotanów w wodzie do spożycia w ilości < 40mg/l NO_3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie
Ewa Frąszczak

Otrzymują do wiadomości:

1. Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy Radków 99, 29-135 Radków
2. A/a